

PYTANIE

1. Udostępnienie opisu technicznego projektu (informacje na rysunku, jak również w umowie określają że zadanie wykonane ma zostać zgodnie m.in. z opisem szczegółowym)
2. Wskazanie, czy słupki piłkochwyty mają być ocynkowane ogniowo, czy ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo?
3. Rysunek projektowy pokazuje wykonanie chudego betonu oraz na pionowych ścianach fundamentu "izolację poziomą". Czy Zamawiający i Projektant dopuszcza wykonanie fundamentów z betonu bez wskazanych elementów chudego betonu i izolacji?
4. Wg projektu linki do montażu siatki zamontowane są w górnej i dolnej części słupów. Czy jest to zabezpieczenie wystarczające? Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie dodatkowych mocowań dla linek pośrednich

ODPOWIEDŹ

1. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zostały zawarte w zapytaniu ofertowym.
2. Słupki piłkochwyty mają być ocynkowane ogniowo i pomalowane proszkowo w kolorze zielonym.
3. Zamawiający i Projektant dopuszcza wykonanie fundamentów z betonu bez wskazanych elementów chudego betonu i izolacji z zachowaniem odpowiednich norm.
4. Zamawiający dopuszcza wykonanie dodatkowych mocowań dla linek pośrednich.