

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie w oparciu o podjęte i przedstawione wyżej czynności prowadził stały nadzór sanitarny nad jakością wody do spożycia w wodociągu publicznym Kościan uj. Jesionowa, zgodnie z ustalonym harmonogramem w wytypowanym punkcie zgodności, uzgodnionym przez Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o., ul. Czempińska 2, 64-000 Kościan z PPIS w Kościanie.

Sprawozdanie z badań nr OL-W.903.504.2023 z dnia 25.05.2023 r. zostało sporządzone przez akredytowane Laboratorium Badań Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lesznie, ul. Niepodległości 66, 64 - 100 Leszno.

Analiza sprawozdania wykazała, że został przekroczony parametr fizyczny – zapach. Przekroczenie wspomnianego parametru nie stanowi zagrożenia dla konsumentów, jednakże wskazuje na potrzebę wyregulowania w/w parametru w wodzie. W związku z tym, należy dążyć do zachowania wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie mając na względzie poszanowanie prawa, stałą i systematyczną poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów jak również konieczność zapewnienia konsumentom wody bezpiecznej dla zdrowia, a tym samym dbałość o zdrowie publiczne orzekł, że woda w badanym zakresie odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

Otrzymują:

1. Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o.
ul. Czempińska 2, 64-000 Kościan – list ZPO
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Kościana
Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan – list ZPO

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR
SANITARNY W KOŚCIANIE
dr inż. Piotr Zielonka
specjalista epidemiolog

A.B.