

W KOŚCIANIE
WPLYNEŁO
Urząd Miejski Kościana

www.gov.pl/web/psse-koscian
[/pssekoscian/SkrytkaESP](mailto:pssekoscian@skrytkaESP)
sekretariat@pssekoscian.pl

31 -08- 2021

ul. Bączkowskiego 5A
64-000 Kościan
NIP 698 14 73 088
REGON 410390707

nr 10982/2021

ilość załączników

ON.HK.9020.166.2021

Kościan, 31. SIE. 2021

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195)
- § 20 ust. 1 pkt 1 i 10 i § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)
- art. 12 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie po zapoznaniu się z protokołem poboru prób wody z dnia 16.08.2021 r. oraz w oparciu o sprawozdanie z badań wody nr: OL-W.903.841.2021 z dnia 19.08.2021 r. przeprowadzonych przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wykonanych w zakresie parametrów grupy A i w oparciu o sprawozdania z badań wykonanych przez administratora w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy B nr OL-W.9052.333.2.2021 z dnia 05.08.2021 r. (data wpływu do tegoż Urzędu 16.08.2021 r.), D/214/436/2021/LB-AS/PLC,PGC/ z dnia 12.08.2021 r., D/214/436/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 13.08.2021 r. (data wpływu do tegoż Urzędu 23.08.2021 r.), 492319/21/POZ z dnia 30.08.2021 r. (data wpływu do tegoż Urzędu 31.08.2021 r.) z wodociągu publicznego Kościan uj. Jesionowa w punktach zgodności (sieć – Kościan ul. Naclawska 84, MOSIR – hala technologiczna; sieć – Kościan ul. Kanałowa 1 – Oczyszczalnia Ścieków, Laboratorium) administrowanego przez Wodociągi Kościańskie Sp. z o. o., ul. Czempińska 2, 64-000 Kościan,

stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego
KOŚCIAN uj. Jesionowa

niepodlega

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie w oparciu o podjęte i przedstawione wyżej czynności prowadził stały nadzór sanitarny nad jakością wody do spożycia w wodociągu publicznym Kościan uj. Jesionowa, zgodnie z ustalonym harmonogramem w wytypowanych punktach zgodności, uzgodnionych przez Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o., ul. Czempieńska 2, 64-000 Kościan z PPIS w Kościanie.

Sprawozdania z badań nr: OL-W.903.841.2021 z dnia 19.08.2021 r. i OL-W.9052.333.2.2021 z dnia 05.08.2021 r. zostały sporządzone przez akredytowane Laboratorium Badań Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lesznie, ul. Niepodległości 66, 64 - 100 Leszno; sprawozdania z badań nr D/214/436/2021/LB-AS/PLC,PGC/ z dnia 12.08.2021 r. i D/214/436/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 13.08.2021 r. zostały sporządzone przez akredytowane Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań; sprawozdanie nr 492319/21/POZ z dnia 30.08.2011 r. zostało sporządzone przez akredytowane laboratorium J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o. o. ul. Rzemieślnicza 9, 62-801 Przeźmierowo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie mając na względzie poszanowanie prawa, stałą i systematyczną poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów jak również konieczność zapewnienia konsumentom wody bezpiecznej dla zdrowia, a tym samym dbałość o zdrowie publiczne orzekł, że woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Adresat:

1. Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o.
ul. Czempieńska 2, 64-000 Kościan

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Kościana
Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan
2. a/a



PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR
SANITARNY W KOŚCIANIE
dr inż. Piotr Zielonka
specjalista epidemiolog