

05-10

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KOŚCIANIE

www.gov.pl/web/psse-koscian
[/pssekoscian/SkrytkaESP](mailto:pssekoscian@skrytkaESP)
sekretariat@pssekoscian.pl



ul. Bączkowskiego 5A
64-000 Kościan
NIP 698 14 73 088
REGON 410390707

ON.HK.9020.194.2021

Kościan, 05. PAŹ. 2021

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195)
- § 20 ust. 1 pkt 1 i 10 i § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)
- art. 12 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie po zapoznaniu się z protokołem poboru prób wody z dnia 20.09.2021 r. oraz w oparciu o sprawozdania z badań wody nr: OL-W.903.973.2021 z dnia 23.09.2021 r., N/2151/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 28.09.2021 r., N/2151/2021/LB-AS/PGC/ z dnia 30.09.2021 r. przeprowadzonych przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wykonanych w zakresie parametrów grupy B z **wodociągu publicznego Kościan uj. Jesionowa** w punktach zgodności (SUW Jesionowa – Kościan ul. Jesionowa 4) administrowanego przez Wodociągi Kościańskie Sp. z o. o., ul. Czempieńska 2, 64-000 Kościan,

stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego
KOŚCIAN uj. Jesionowa

wiepodlega

POLEKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie w oparciu o podjęte i przedstawione wyżej czynności prowadził stały nadzór sanitarny nad jakością wody do spożycia w wodociągu publicznym Kościan ul. Jesionowa, zgodnie z ustalonym harmonogramem w wytypowanym punkcie zgodności, uzgodnionym przez Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o., ul. Czempieńska 2, 64-000 Kościan z PPIS w Kościanie.

Sprawozdanie z badań nr OL-W.903.973.2021 z dnia 23.09.2021 r. zostało sporządzone przez akredytowane Laboratorium Badań Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lesznie, ul. Niepodległości 66, 64 - 100 Leszno, natomiast sprawozdania nr: N/2151/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 28.09.2021 r., N/2151/2021/LB-AS/PGC/ z dnia 30.09.2021 r. zostały sporządzone przez akredytowane Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie mając na względzie poszanowanie prawa, stałą i systematyczną poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów jak również konieczność zapewnienia konsumentom wody bezpiecznej dla zdrowia, a tym samym dbałość o zdrowie publiczne orzekł, że woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Adresat:

1. Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o.
ul. Czempieńska 2, 64-000 Kościan

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Kościana
Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan
2. a/a

A.B.

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kościanie

A. Zatoornicka
mgr inż. Agnieszka Zatoornicka