INFORMACJA

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie
z 3.11.2026 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia Kościan zaopatrującej w wodę mieszkańców miasta Kościan oraz miejscowości w gminie Kościan: Pelikan, Kokorzyn, Sierakowo, Szczodrowo, Kurza Góra i Kiełczewo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie na podstawie wyników z badań laboratoryjnych wody ze strefy zaopatrzenia Kościan informuje, że stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie bakterii grupy coli w ilości 2 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml).
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748), dopuszcza się obecność pojedynczych bakterii grupy coli w ilości <10 jtk/100 ml wody, pod warunkiem jednoczesnego wykluczenia obecności E. coli i enterokoków jelitowych.

Woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu.
Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.



Przegotowania również wymaga woda wykorzystywana do: przygotowania posiłków, mycia surowych warzyw i owoców, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.
Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg), spłukiwania toalet.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).
Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnej aktualizacji.

Jolanta Ruta
Kierownik Oddziału Nadzoru

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Kościanie
/dokument podpisany elektronicznie/